



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Прокуратура Зимовниковского района

« 23 » марта 2018 г.

п. Зимовники

АКТ
осмотра Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы

Время осмотра
с 13 часов 00 минут
по 14 часов 00 минут

Мною, ст. помощником прокурора Зимовниковского района Бозоевым В.П., на основании решения поручения прокуратуры Ростовской области № 7/1-64-2018 от 23.03.2018 совместно с Начальником ОНД и ПР по Зимовниковскому и Дубовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО майором в/с Мордовцевым Г. В., при участии Директора МБУ ДО ДЮСШ Мягкого М.Н., проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности здания МБУ ДО Детско-юношеской спортивной школы, являющимся объектом массового и постоянного пребывания людей.

По результатам осмотра здания МБУ ДО Детско-юношеской спортивной школы, расположенного по адресу: ул. Круглякова, 120, п. Зимовники, Зимовниковский р-н, Ростовская обл., 347740, установлено что:

1. В соответствии с п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение указанного пункта, эвакуационный выход из спортивного зала, заперт на ключ при пребывании людей в зале.

2. В соответствии с п. 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не менее 1 раз в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

В нарушение указанного пункта рукава не подключены к пожарному водопроводу.

Старший помощник прокурора
Зимовниковского района

В.П. Бозоев

Начальник ОНД и ПР по Зимовниковскому и
Дубовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РО
майор внутренней службы


Г. В. Мордовцев

Директор Директора МБУ ДО ДЮСШ



М. Н. Мягкий